

Brandfarlige gasser, ustabile.

Farlige egenskaber	
<i>Brandfare</i>	Gasserne er brandfarlige . Fare for fjernantændelse. <i>Silan</i> : Selvantænder spontant.
<i>Eksplodingsfare</i>	Der kan dannes eksplosive blandinger med luft. <i>Flydende gasser</i> indebærer fare for BLEVE.
<i>Indåndingsfare</i>	Nogle af stofferne virker sundhedsskadelige eller lokalirriterende. Ved brand i stofferne kan dannes sundhedsfarlige stoffer.
<i>Sundhedsfare</i>	-
<i>Forhold over for vand</i>	-
<i>Miljøfare</i>	-
<i>Specielle risici</i>	<i>Flydende gasser</i> . Fare for forfrysninger ved kontakt. Ved opvarmning eller brand kan nogle af gasserne polymerisere eksplosivt.
Personlig beskyttelse	
<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved brand eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten bør suppleres med isolerende beskyttelse ved håndtering af flydende gasser. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Ved brand eller i lukkede rum eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.
Indsats	
<i>Sikkerhedsafstand</i>	Mindst 100 m. <i>Ved personredning</i> : Mindst 50 m. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
<i>Spild på land</i>	<i>Gasudslip</i> . Forsøg at kontrollere gasudstrømningen under hensyntagen til eksplosionsfaren. <i>Gassen er opløselig i vand - se UN-nummer indeks</i> . Gasskyen slås ned med vandtåge. Udluft afløb og lavtliggende områder. <i>Gassen er uopløselig i vand - se UN-nummer indeks</i> . Gasskyen styres med spredte vandstråler. Udluft afløb og lavtliggende områder. <i>Udslip af flydende gasser</i> . Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning mindskes ved dækning med egnet plastfolie. Stands udstrømningen. Forsøg at vende beholderen således, at hullet befinder sig over væskeoverfladen og væskeudstrømningen derved standses. Der vil fortsat være kraftig gasudstrømning. Overfør spild til egnede beholdere, der er forsynet med sikkerhedsspuns eller sikkerhedslåg. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. <i>Gassen er opløselig i vand - se UN-nummer indeks</i> . Ved kraftig afdampning tilføres vand. Gasskyen slås ned med vandtåge. Underret miljømyndigheden. <i>Gassen er uopløselig i vand - se UN-nummer indeks</i> . Afdampning forsøges styret med spredte vandstråler. Underret miljømyndigheden.
<i>Brand</i>	Stop gasudstrømningen inden brand slukkes, ellers er der fare for genantændelse og eksplosion. Sluk brand med kulsyresne eller pulver. Afkøl lukkede beholdere med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.