



UN 0335

Kortet omfatter fyrværkeri tilhørende klassifikationskode 1.3G i ADR.
Der findes også indsatskort for Fyrværkeri 1.1G, Fyrværkeri 1.2G, Fyrværkeri 1.4G, Fyrværkeri 1.4S og Fyrværkeri, ukendt.

Farlige egenskaber

Brandfare

Eksplisionsfare

Indåndingsfare

Sundhedsfare

Forhold over for vand

Miljøfare

Specielle risici

Brandbar.

Eksplisionsfarlig ved udsættelse for stød, gnidning, ild, statisk elektricitet eller andre antændelseskilder. Der er en mindre fare for trykbølgevirkning og udslyngning af sprængstykker ved eksplosion.

Ved eksplosion eller ved brand i fyrværkeri kan dannes sundhedsfarlige stoffer.

-

-

-

Fare for masseeksplosion ved opvarmning af store oplag grundet indeslutning.

Politiet kontaktes angående rekvisition af særlig assistance med henblik på at fastslå eksplosionsfaren inden indsatsen.

Personlig beskyttelse

Inden for

Sikkerhedsafstanden

Direkte kontakt

Rensning eller dekontaminering

Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse samt ørepropper.

Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse samt ørepropper.

Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

Sikkerhedsafstand

Ved brand i oplag i container eller i oplag i bygning i engrosleddet eller under transport af over 250 kg NEM:

Mindst 150 m.

Personer og dyr inden for sikkerhedsafstanden evakueres.

Ved brand i oplag i container eller i oplag i bygning i detailleddet under 250 kg NEM:

Mindst 50 m.

Personer og dyr inden for sikkerhedsafstanden evakueres.

Generelt:

Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

Spild på land

Tildæk afløb. Forebyg støvspreddning samt udtørring af fyrværkeri ved fugtning med vand. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. Politiet kontaktes angående rekvisition af assistance til opsamling af ikke-sprængte emner.

Spild i vand

Fyrværkeriartikler opsamles så vidt muligt. Ved opsamling skal spildet holdes fugtet med vand. Opsaml i egnede beholdere. Underret miljømyndigheden.

Brand

Ved brand i oplag i container eller i oplag i bygning i engrosleddet:

Fra en afstand på 75 m (fra dækning 40 m) søges branden begrænset til det enkelte oplag ved brug af vand.

Ved brand i oplag i container i detailleddet:

Branden i containeren søges slukket ved at sætte vand på den tilkoblede og udlagte slange eller under dækning fx af slukningskøretøj.

Ved brand i oplag i bygning i detailleddet:

Branden i rummet slukkes af det automatiske sprinkleranlæg eller ved at sætte vand på koblingen i det fri til slukningssystemet i rummet.

Ved brand i oplag af nytårsfyrværkeri (1.3G) i salgssted, i butik eller i det fri:

Branden søges slukket med vand. Antændte fyrværkeri-artikler kan ikke slukkes. Ikke antændte enheder vædes med vand og omgivelserne afslukkes.

Containere, der har været påvirket af varme eller brand, må ikke åbnes manuelt. Containerlåge kan fra dækning eksempelvis åbnes med wiretræk.

Slukningsvand

Afhængig af koncentrationen af indholdsstofferne fra fyrværkeri i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav.

Miljøsanering

Fjern forurenede jord. Rester på andet forurenede område skylles af med vand. Skyllvand behandles som slukningsvand.

Materielrengøring

Sæbevask. Skyl efter med flere hold vand. Første hold skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand.

Fyrværkeri 1.3G

Symptomer	Fyrværkeri kan indeholde sundhedsfarlige stoffer.
<i>Farlige koncentrationer</i>	-
<i>Indånding</i>	<i>Indånding af støv:</i> Irritation og hoste.
<i>Hud</i>	-
<i>Øjne</i>	-
<i>Indtagelse</i>	-

Førstehjælp	
<i>Generelt</i>	Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Bevidstløse med bevaret vejtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling.
<i>Indånding</i>	Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Eventuelt lægehjælp.
<i>Hud</i>	Forurenede hud skylles længe og grundigt med vand. Forbrændingsskader kræver langvarig skylning med vand. Forbrændingsskader kræver lægehjælp.
<i>Øjne</i>	Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser.
<i>Indtagelse</i>	-
<i>Forslag til læge</i>	Symptomatisk behandling. Ved eksplosion eller brand kan dannes sundhedsfarlige stoffer. Cave: Lungeødem.

Mærkning	
<i>Brugermærkning</i>	-
<i>Transportmærkning</i>	UN 0335, klassifikationskode 1.3G, emballagegruppe -. Fareseddel 1.

Data			
<i>Formel</i>	Afhænger af sammensætningen	<i>Flygtighed</i>	-
<i>Molekylvægt</i>	Afhænger af sammensætningen	<i>Flammepunkt</i>	-
<i>Cas-nummer</i>	-	<i>Antændelsestemperatur</i>	-
<i>Farenummer</i>	-	<i>Antændelsesgrænser</i>	-
<i>UN-nummer</i>	0335	<i>Brandfareklasse</i>	-
<i>Smeltepunkt</i>	-	<i>Opløselighed i vand</i>	-
<i>Kogepunkt</i>	-	<i>Grænseværdi</i>	-
<i>Massefylde</i>	-	<i>Lugtgrænse</i>	-
<i>Dampmassefylde</i>	-	<i>LD₅₀</i>	-
<i>Damptryk</i>	-	<i>LC₅₀</i>	-